

ООО ДЁРКЕН
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Диффузионная плёнка DELTA®-VENT R

Марка **DELTA®-VENT R**
 Количество **60 000 м²**
 Партия № **VR-2025-01**
 Дата изготовления **04 Августа 2025 г.**

Характеристики соответствуют требованиям:

Наименование показателя	Нормативное значение по ТУ	Фактическое значение
Масса 1 м², г, в пределах ± 5%	150,0	151,5
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н/50 мм, не менее	320,0	371,0
Разрывная нагрузка в поперечном направлении, Н/50 мм, не менее	180,0	196,0
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd	0,02 м	0,02 м
Водоупорность, мм вод.ст., не менее	1500	Соответствует
Ширина рулона, мм	1500 ±15	Соответствует
Длина рулона, м	50 ± 1,5	Соответствует

Заключение отдела качества:

Соответствует ТУ 22.23.19 – 003 – 96334898 – 2025 Подкровельные изоляционные плёнки DELTA®



Генеральный директор
 ООО «Дёркен»



Нестеров В.Ю.