

ООО ДЁРКЕН
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Водозащитная плёнка/разделительный слой **DELTA®-ROOF SULATE**

Марка **DELTA®-ROOF SULATE**

Количество **40 000 м²**

Партия № **RS-2025-01**

Дата изготовления **16 Июня 2025 г.**

Характеристики соответствуют требованиям:

Наименование показателя	Нормативное значение по ТУ	Фактическое значение
Масса 1 м ² , г, в пределах ± 5%	250	251
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н/50 мм, не менее	550	775
Разрывная нагрузка в поперечном направлении, Н/50 мм, не менее	300	370
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd	40 ± 2	41
Водоупорность, мм вод.ст., не менее	2000	7000
Ширина рулона, мм	1500 ± 15	1501
Длина рулона, м	50 ± 1,5	50,3

Заключение отдела качества:

Соответствует ТУ 22.23.19 – 003 – 96334898 – 2025 Подкровельные изоляционные плёнки DELTA®



Генеральный директор
ООО «Дёркен»

Нестеров В.Ю.